

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	7.982 kW
	Lastverlauf	s.Netzdaten pdf-Anlage Netzlast 2020.pdf
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	1,73%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.004 kW
	Summenlast der Netzverluste	247 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden beim synthetischen Verfahren	entfällt
	Restlastkurve der Lastprofilkunden beim analytischen Verfahren	s. Netzdaten pdf-Anlage Restlast 2020.pdf
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	7.853 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	32.531.610 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	906.425 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.646.985 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	s.Netzdaten pdf-Anlage Einspeisung Mittelspannung 2020.pdf
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	s.Netzdaten pdf-Anlage Einspeisung Niederspannung 2020.pdf
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	742.021 kWh
	Preis der Verlustenergie	5,101 ct/kWh