

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	8.666 kW
	Lastverlauf	s.Netzdaten pdf-Anlage Netzlast 2019.pdf
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	1,72%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.859 kW
	Summenlast der Netzverluste	247 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden beim synthetischen Verfahren	entfällt
	Restlastkurve der Lastprofilkunden beim analytischen Verfahren	s. Netzdaten pdf-Anlage Restlast 2019.pdf
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	8.239 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	36.942.403 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	907.093 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.610.023 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	s.Netzdaten pdf-Anlage Einspeisung MSP 2019.pdf
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	s.Netzdaten pdf-Anlage Einspeisung NSP 2019.pdf
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	760.436 kWh
	Preis der Verlustenergie	5,720 ct/kWh