

Veröffentlichungen nach §23 c (3) EnWG und §10 StromNEV

Bezugsjahr 2023



EnWG:

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast je Spannungsebene	
	- Mittelspannung	7.113 kW
	- Umspannung Mittel-/ Niederspannung	4.649 kW
	- Niederspannung	4.119 kW
§23 c (3) Nr. 2	Netzverluste	755.559 kWh
§23 c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.822 kW
	Summenlast der Netzverluste	338 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	3.822 kW
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	7.168 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	27.681.790 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	957.468 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	7.866.191 kWh
§23c (3) Nr. 7	Gesamtverluste	755.559 kWh
	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	143,99 € / MWh

StromNEV

§10 (1)	Kosten der Verlustenergie	108.792,94 €		
§10 (2)		MSP	USP	NSP
	Durchschnittsverluste	0,48 %	1,07 %	5,93 %
	Menge der Verlustenergie	147.627 kWh	154.461	453.472 kWh